



Råd och anvisningar

Brandfarlig vara i hemmet

Räddningstjänsten Östra Götalands råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som rör brandfarlig vara i hemmet enligt.

Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste du ha tillstånd. Tillstånd söker du hos räddningstjänsten.

Myndigheten för samhällsnytt och beredskap (MSB) har givit ut information om förvaring av brandfarlig vara i hemmen. Denna riktlinje ansluter i stort till den information som ges där beträffande brandfarliga varor.

Den totala förvaringsmängden för hushåll i flerbostadshus eller enbostadshus av brandfarlig vätska är 100 liter, gasol 60 liter och acetylen 5 liter. Större mängder kräver tillstånd.

Flerbostadshus

I en *lägenhet* (inklusive inglasad balkong) får lägenhetsinnehavaren förvara följande mängder brandfarlig vara

- Gasol i behållare om högst 5 liter
- Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

På *balkongen* (ej inglasade balkonger) för följande mängder förvaras

- Två gasol behållare om högst 26 liter vardera (P11)
- Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek .

I *vinds- och källarförråd* får ingen brandfarlig vara förvaras.

I *hobbyrum* får följande förvaras

- 25 liter brandfarlig vätska

Enbostadshus

I en *bostad* får följande förvaras i lämpligt utrymme

- Högst 5 liter acetylen, brandtekniskt avskilt mot bostadsdelen
- Gasol i behållare om högst 26 liter (P11)
- Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

I *förråd, garage eller liknande* får följande förvaras

- Högst 60 liter brandfarlig gas
- Högst 25 liter klass 1-vätska
- Högst 100 liter klass 2-vätska eller klass 3-vätska i behållare av högst 25 liters storlek